

## Objekt: LASTEAED MÕMMIK

Aadress: Mõisavahe 32, Tartu

TREA külastus: 5.juuli.2010

<b>Ehitus aasta:</b> 1988	<b>Pindala (köetav pind) :</b> 3441,1 ???
<b>Korruseid:</b> 2	<b>Ruumala:</b> 12 112 m <sup>3</sup>
<b>Konstruksioon:</b> r/b paneel	<b>Kontaktisik:</b> Majandusjuhtaja – Irina Tihhonova <b>Tel:</b> 56 833509 Juhataja - Olga Savik <b>Tel:</b> 50 71 054
<b>Kütja:</b> AS Tartu Keskkatlamaja - Fortum	

### Oluline info külastusest

- Peamised elektritarvitid
  - a) Pliidid, ahjud , nõudepesumasin, valgustid
- Vanad puitaknad.
- Välispaneelide vuugid on parandatud
- Saalis on remont tehtud
- 2 aastat tagasi visati välja suured pesumasinad, mis palju vett tarbisid.

### Probleem

- Väga suured probleemid on hallitusega, mis arvatavasti kestavad edasi. Probleem on tekitatud külmasildadest läbi konstruktsiooni.
- Niiskus ja CO2 probleemid ruumides
- Vana Ventilatsioon tekitab liialt müra.

### Lasteaia plaanid tulevikus

- Katuse soojustamine

### TREA soovitused edaspidiseks

- Ventilatsiooni avad puhastada ja kui aknad lähevad vahetamisele, siis akende alla tuulutavad ( soovitatavalt reguleeritavad) , kui ventilatsiooni ei paigaldata



Energy Management Agency

Intelligent Energy



Europe

- Ventilatsiooni šahtid võivad umbes olla ja neid võiks puhastada

Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ  
Riia 185 Tartu 51014  
Reg kood 80292666  
a/a SEB 10220103837018

GSM: +372 5558 1508  
Tel: +372 7 635 374  
Fax: +372 746 0519



Energy Management Agency

Intelligent Energy



Europe

Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ  
Riia 185 Tartu 51014  
Reg kood 80292666  
a/a SEB 10220103837018

GSM: +372 5558 1508  
Tel: +372 7 635 374  
Fax: +372 746 0519