



Objekt: LASTEAED SIPSIK

Aadress: Kaunase pst. 22 , Tartu

TREA külastus: 5.juuli.2010

Ehitus aasta: 1977/renoveeritud 2009	Pindala (köetav pind) : 2631,5 m ²
Korruseid: 2	Ruumala: ???
Konstruksioon: r/b paneel	Kontaktisik: Juhtaja – Elle Agramaa Tel: 77 361 549
Kütja: AS Tartu Keskkatlamaja - Fortum	

Oluline info külastusest

- Küsimus on öises elektritarbimises, mis on liialt kõrge.
- Ventilatsioon on küll reguleeritud, küsimus on, et palju see võtab energiat stand-bye režiimil ?
- Majandusjuht vaatab üle valgustite võimsused, kust elektrit annaks kokku hoida ?
- Probleem on ka, et ruumide põranda küte pole ruumiti eraldi reguleeritav

TREA edasised soovitused

- Üle vaadata võimalikud elektriseadmed, mis on sisse lülitatud öösel ja nädalavahetusel, kuna öise elektri tarbimise osakaal on suhteliselt suur. Kui öine elektritarbimine oleks madalam, siis tuleks ka elektritarbimise vahetada.

Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
Riia 185 Tartu 51014
Reg kood 80292666
a/a SEB 10220103837018

GSM: +372 5558 1508
Tel: +372 7 635 374
Fax: +372 746 0519



Energy Management Agency

Intelligent Energy  Europe

Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
Riia 185 Tartu 51014
Reg kood 80292666
a/a SEB 10220103837018

GSM: +372 5558 1508
Tel: +372 7 635 374
Fax: +372 746 0519