



## Objekt: LASTEAED KLAABU

Aadress: Kummeli 5, Tartu

TREA külastus: 24.mai.2010

<b>Ehitus aasta:</b> 2009 / Lasteaed avati 11.jaanuar. 2010	<b>Pindala ( köetav pind ) :</b> 2040,8 m <sup>2</sup>
<b>Korruseid:</b> 2	<b>Ruumala:</b> 9755,4 m <sup>3</sup>
<b>Konstruksioon:</b> r/b paneel	<b>Kontaktisik:</b> Majandusjuhtaja - Ingrid Matteus <b>Tel:</b> 53 00 3438
<b>Kütja:</b> AS Tartu Keskkatlamaja - Fortum	

### Oluline info külastusest

#### Head lahendused

- Lasteaias on toimiv soojusvahetus põranda küttele ja tarbeveele
- Lasteaias on toimub ventilatsiooni välja lülitamine õhtul ja nädalavahetusel
- Põrandaküte on reguleeritav ruumiti
- Ruumide ventilatsiooni seadme reguleerimine ruumiti seina pealt – kas temperatuuri kõrgemaks või madalamaks
- Jahutus on külmal ajal perioodidel täielikult välja lülitatud

### Lasteaia plaanid tulevikus

Plaanis ventilatsiooniseadmele CO2 andurid juurde panna.

Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ  
Riia 185 Tartu 51014  
Reg kood 80292666  
a/a SEB 10220103837018

GSM: +372 5558 1508  
Tel: +372 7 635 374  
Fax: +372 746 0519