



Objekt: LASTEAED MEELESPEA

Aadress: Ilmatsalu 24a, Tartu

TREA Külastus: 07.aprill.2010

Ehitus aasta: 1964	Pindala (köetav pind): 1072 m ²
Korruseid: 2,5 (pööning pole valmis)	Ruumala: 7194 m ³
Konstruksioon: tellis	Kontaktisik: Majandusjuhtaja - Esta Kõomägi Tel:7461 092
Kütja: AS Eraküte	

Oluline info külastusest

- Hoonel on uued aknad, aga sein on soojustamata
- Torustiku probleem, sein (ühes rühmas). ???
- Õhutuse küsimus on probleemiks, kuna ventilatsioon on veel välja ehitatud.
- Suvel on rühmaruumides väga palav.
- Kaks korrust välja ehitatud ja kolmas korrus veel välja ehitamisel
- Küttesüsteem vahetatud, mis on soojatingimused oluliselt paremaks teinud

Lasteaia plaanid tuleviku

- Kolmas korrus välja ehitamisel

Võimalikud lahendused õhutuse parandamiseks

- Aknatuulutuse avad akna alt, mis paneks rühmaruumides õhu liikuma või aknaid peab pidevalt mikrotuulutuses või kiirema õhuvahetuse vajadusel tuulutus asendis hoidma. See sõltub vastavalt rühma temperatuurist ja, et lapsed ei jääks tuuletõmbuse kätte.
- Tuleks ka ventilatsiooni augud üle vaadata, et need ummistunud ei oleks.

Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
Riia 185 Tartu 51014
Reg kood 80292666
a/a SEB 10220103837018

GSM: +372 5558 1508
Tel: +372 7 635 374
Fax: +372 746 0519



Energy Management Agency

Intelligent Energy



Europe

Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
Riia 185 Tartu 51014
Reg kood 80292666
a/a SEB 10220103837018

GSM: +372 5558 1508
Tel: +372 7 635 374
Fax: +372 746 0519